



Silikal GmbH
Ostring 23
63533 Mainhausen

Ihr Zeichen: DB
Ihre Nachricht vom: 30.11.2020
Unser Zeichen: 621.17-Cey/st-
Ansprechpartner/in: Herr Ceylan
Telefon: +49 (30) 13001-3549
Telefax: +49 (30) 13001-38001
E-Mail: Orhan.Ceylan@dguv.de

Datum: 22.01.2021

P R Ü F M I T T E I L U N G

Prüfobjekt: Kunstharz-Beschichtungen mit Farbchips
Silikal System C: Flakes mit zweifacher Versiegelung

Prüf-Nr.: 2021 20149/3210

Einzelprüfung – Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften von Bodenbelägen für nassbelastete Barfußbereiche nach DIN EN 16165; Anhang A (Entwurf 05.2020) und DGUV Information 207-006

Gemessener Neigungswinkel [°]:	10,4
Bewertungsgruppe:	keine

Die ermittelten Messwerte gelten nur für die geprüften Objekte. Eine Verwendung für Werbe- oder Verkaufszwecke bzw. eine Veröffentlichung der Ergebnisse ist nicht zulässig.

Die Reste der Prüfobjekte bleiben 6 Wochen in Aufbewahrung.

Institut für Arbeitsschutz der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA)
Im Auftrag


Orhan Ceylan

Ref 54\Bodenbelaege\IFA 2010\Pruefmitteilungen IFA 2021\Silikal 2021 20149 Barfuss.docx

Deutsche Gesetzliche
Unfallversicherung e.V. (DGUV)

Alte Heerstraße 111
53757 Sankt Augustin

Bank Commerzbank AG
IBAN DE27 3804 0007 0333 3200 00
BIC COBADEFFXXX

USt-ID-Nr. DE123 382 489
Steuer-Nr. 222/5751/0325
IK 12 05 9148 1

Spitzenverband der gewerblichen
Berufsgenossenschaften und der
Unfallversicherungsträger der
öffentlichen Hand

Telefon +49 (30) 13001-38600
Telefax +49 (30) 13001-38001
E-Mail ifa@dguv.de
Internet www.dguv.de/ifa